

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-JP.ПБ25.В.04856

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020755

«NICHHA Co., Ltd». Адрес: Mitsui-Sumitomo Bank Nagoya Bldg.2-18-19 Nishiki, Nakaku, Nagoya, Япония. Телефон: +81352053605. Факс: +81352053920. E-mail: t-nakajo@nichiha.co.jp.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«NICHHA Co., Ltd». Адрес: Mitsui-Sumitomo Bank Nagoya Bldg.2-18-19 Nishiki, Nakaku, Nagoya, Япония. Телефон: +81352053605. Факс: +81352053920. E-mail: t-nakajo@nichiha.co.jp. Адрес производства: 12 Shiodome-cho, Minato-ku, Nagoya 455-8550, Япония.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели фиброцементные облицовочные т.м. "Nichiha" серии W и EX толщиной от 14 мм до 16 мм, плотностью от 1,2 г/см³ до 1,4 г/см³. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 23.99.19.110. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6808

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0: негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 560P/79ГИ-17 от 28.12.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU. 04ИБФ0.В5.0273 от 04.08.2017 до 03.08.2020, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО Научно-технический центр "СТАРТ" номер аттестата аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2017 по 28.12.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯА.А. Румянцев
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ