

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443.Н.00035

(номер сертификата соответствия)

039089

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Адрес: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. Основной государственный регистрационный номер: 1087154036155. Телефон: +74876229101. Электронная почта: gips@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Адрес: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. Основной государственный регистрационный номер: 1087154036155. Телефон: +74876229101. Электронная почта: gips@knauf.ru.

ОРГАН ПО**СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование, рег. номер
свидетельства об аккредитации и адрес
экспертной организации, выдавшей
сертификат соответствия)

ОС ООО "Проектный Центр "ТЕРРА". Адрес: 115280, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 17/4, тел.: +7 (495) 787-74-30. ОГРН: 5177746208350. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести

Плиты гипсовые строительные влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени ГСП тип DFH2 толщиной 25 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN 250:2009). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ(наименование и номер документа по стандартизации
или номер и дата договора, на соответствие требованиям
которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94. ГОСТ 30402-96. ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 11, ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 13.
См. Приложение – бланк № 011160.

код ОКПД2
23.62.10.000
код ТН ВЭД ЕАЭС
6809 11 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**(номер и дата протокола испытаний, наименование
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной
организации НСОПБ, проводившей исследование
(испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 56-С-25 от 02.09.2025, ИЛ ООО "Проектный Центр "ТЕРРА", Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 45-АСП/25 от 04.08.2025, ОС ООО "Проектный Центр "ТЕРРА". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.443 от 05.06.2025 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ГОСТ 32614-2012 (EN 250:2009) «Плиты гипсовые строительные. Технические условия.»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2025 по 03.09.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

Подпись
Подпись

Д.С. Подсевалов
И.О. Фамилия

Р.А. Удалых
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМН
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.443.Н.00035
 (номер сертификата соответствия)

011160

(учетный номер бланка)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям
 технического регламента:
 ГОСТ 32614-2012 (EN 250:2009). «Плиты гипсовые строительные. Технические условия.»

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.3	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 11	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 13	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (умеренноопасные)



(подпись)

(подпись)

Д.С. Подсевалов
И.О. Фамилия

Р.А. Удалых
И.О. Фамилия