РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00249/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026869

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АСП".
Место нахождения: 142700, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВИДНОЕ, ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 7, КАБИНЕТ 66.
ОГРН 1175027021058, телефон +74959264199, факс +74959264199, e-mail: info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АСП".
Адрес производства продукции: 142700, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВИДНОЕ, ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 7.
ОГРН 1175027021058, телефон +74959264199, факс +74959264199, e-mail: info@al-sp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративно-акустические панели (потолочные и стеновые) т.м. «Sound Prim», общей толщиной от 11 мм до 16 мм на основе гипсо-стружечных плит (ГСП), плотностью от 1000 до 1250 кг/м³ с перфорацией и без, с применением синтетической акустической подложки (толщиной 280 мкм, плотностью 46 гр/м.кв.) и без, с огнеупорным лаком и без: с нанесенным изображением методом УФ-печати; ламинированные с нанесенным изображением методом УФ-печати; с облицовкой из натурального шпона (толщиной 0,6 мм)., выпускаемые по ТУ 23.69.11-007-19209458-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6808 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-537/10-2019 выдан 04.10.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС RU.ИК90.К.00238 выдан 13.06.2018 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО "ПромСтройСертификация", RA.RU.13ИК90

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2019 по 03.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Нуйкова Карина Николаевна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00249/19

(обязательная сертификация)

№ 0021551

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 11	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 13	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Нуйкова Карина Николаевна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00250/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026870

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АСП".
Место нахождения: 142700, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВИДНОЕ, ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 7, КАБИНЕТ 66.
ОГРН 1175027021058, телефон +74959264199, факс +74959264199, e-mail: info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АСП".
Адрес производства продукции: 142700, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВИДНОЕ, ТЕРРИТОРИЯ ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛАДЕНИЕ 7.
ОГРН 1175027021058, телефон +74959264199, факс +74959264199, e-mail: info@al-sp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративно-акустические панели (потолочные и стеновые), т.м. «Sound Prim», общей толщиной от 12 мм до 16 мм, на основе древесно-волокнистых плит (МДФ), плотностью от 600 кг/м³ до 850 кг/м³ с перфорацией и без, огнеупорным лаком и без, с применением синтетической акустической подложки (толщиной 280 мкм, плотностью 46 гр/м.кв.) и без: с облицовкой из натурального шпона (толщиной 0,6 мм); с нанесенным изображением методом УФ-печати, выпускаемые по ТУ 16.21.14-006-19209458-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на 2 листах.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-536/10-2019 выдан 04.10.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС RU.ИК90.К.00238 выдан 13.06.2018 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО "ПромСтройСертификация", RA.RU.13ИК90

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2019 по 03.10.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Нуйкова Карина Николаевна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00250/19

(обязательная сертификация)

№ 0021552

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Декоративно-акустические панели (потолочные и стеновые), т.м. «Sound Prim», общей толщиной от 12 мм до 16 мм, на основе древесно-волокнистых плит (МДФ), плотностью от 600 кг/м³ до 850 кг/м³: - с натуральным шпоном без подложки, без лака - с натуральным шпоном с подложкой, без лака - с натуральным шпоном без подложки, с лаком - с натуральным шпоном с подложкой, с лаком, выпускаемые по ТУ 16.21.14-006-19209458-2018. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ3.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Умеренногорючие (Г2) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 11	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 13	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Нуйкова Карина Николаевна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-RU.ПБ68.В.00250/19

(обязательная сертификация)

№ 0021553

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Декоративно-акустические панели (потолочные и стеновые), т.м. «Sound Prim», общей толщиной от 12 мм до 16 мм, на основе древесно-волокнистых плит (МДФ), плотностью от 600 кг/м³ до 850 кг/м³: - с УФ-печатью без подложки, без лака - с УФ-печатью с подложкой, без лака - с УФ-печатью без подложки, с лаком - с УФ-печатью с подложкой, с лаком, выпускаемые по ТУ 16.21.14-006-19209458-2018. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 11	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-2018	п. 13	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Нуйкова Карина Николаевна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru