СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-BE.ЧС13.Н.00274
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)
143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
ОГРН: 1165053057311, тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70, e-mail: raisa.vorobieva@rockwool.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Rockwool B.V.B.A
Бельгия, Wijnegem Oud Sluisstraat 5 2110, Belgium,
тел.: +32 3 360 67 30, факс: +32 3 360 67 30

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru, ОГРН: 1025000508610
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация
Уполномочен Некоммерческим партнерством
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО код ОКПД 2: 25.11.23.119 код ТН ВЭД: 7308, 7318, 7326
ПРОДУКЦИЯ
Каркас (профили) и комплектующие подвесной системы (крепежные элементы) для потолков и стен, изготовленные из оцинкованной углеродистой стали тип DX51D+Z275 SP35/SP20 и DX51D+Z100 SP25, окрашенной полиэфирной краской толщиной до 35 микрон
(см.Приложение № 0000056)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Группа горючести - Г1
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 13822 от 17.07.2017
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.
Акт о результатах анализа состояния производства № 14406/ 14407 от 21.02.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Техническое описание изготовителя
Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С **21.08.2017** ПО **09.08.2022**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

М. П.

РП № 0002291

© С.-Петербург ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова». Зак. 100312. Тир. 5000. 2010 г. Уровень "Б".

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
ССРП-BE.ЧС13.Н.00274

ПРОДУКЦИЯ:
Компоненты подвесных систем ROCKFON SYSTEM для потолков и стен окрашенные:
каркас (профили): основные направляющие, поперечные направляющие, пристенные и крепежные профили T15, T24, T35, UL, BRS, код ТН ВЭД 7308;
аксессуары: клипсы, жесткие подвесы, крепёж, код ТН ВЭД 7318, 7326

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.Н. Стрекалёв (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Т.Б. Боровикова (инициалы, фамилия)

М. П.

РП № 0000056

© С.-Петербург ФГУП «Типография № 12 им. М.И. Лоханкова». Зак. 100312. Тир. 5000. 2010 г. Уровень "Б".