ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.012415.08.11** Дата **10. 08. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **13831** **03.08.2011**

Организация-изготовитель
ООО "СТИНЕРЖИ"
Адрес: 142280, Московская область, г. Протвино, Индустриальный проезд, д. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции:
Профили стальные оцинкованные тонкостенные Gyproc-Ультра

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 1121-001-56846022-2011 "Профили стальные оцинкованные тонкостенные Gyproc-Ультра ", договор сублицензии, договор аренды.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 1121-001-56846022-2011 "Профили стальные оцинкованные тонкостенные Gyproc-Ультра ", протокол, договор сублицензии, договор аренды.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Металл

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 2226/ПТ-11-11 от 13.07.2011 г.

№018121

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	2
Ксилолы (смесь), мг/м3	менее 0,001	0,2
Бензол, мг/м3	менее 0,001	0,1
Толуол, мг/м3	менее 0,001	0,6
Ацетон, мг/м3	менее 0,001	0,35

Область применения:

Устройство каркасов облицовок, перегородок и подвесных потолков в жилищном, гражданском и промышленном строительстве в зданиях и помещениях любого функционального назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Профили стальные оцинкованные тонкостенные Gyproc-Ультра

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись Мизгайлов А.В.
Иваненко А.В.
Ф. И. О.

Для экспертных заключений 16/1

Заведующий отделом УЛЕЗЬКО О.А.
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг **Гордеева Т.И.**

Эксперт (эксперты) **Чибирева А. В.**