ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.003354.09.21** Дата **24. 09. 2021 г.**

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.003785-2 от 03.09.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 09.09.2021 по 24.09.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "КНАУФ ГИПС" (ИНН:5024051564, ОГРН:1025002863049)
Адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 (Россия)

Объект экспертизы: Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Ротбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МП 75 на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МН Старт Ультра на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения

Сведения об изготовителе: ООО "КНАУФ ГИПС"
Адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.64.10-011-04001508-2020 «Смеси сухие строительные КНАУФ на гипсовом вяжущем»

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.64.10-011-04001508-2020 "Смеси сухие строительные КНАУФ на гипсовом вяжущем", данные о составе, этикетка, свидетельство права, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь из гипсового вяжущего, песка перлитового, гидратной извести, метилцеллюлозы, винной кислоты, натрия глюконата

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.17449 от 17.09.2021 г., 77.17450, 77.17451, 77.17452 от 20.09.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)

011333

ИК ПрофПринт Саратов 2021 «В»

природных радионуклидов (Бк/кг):		
Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Ротбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения	30	не более 370
Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения	28	не более 370
Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МП 75 на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения	29.4	не более 370
Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МН Старт Ультра на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения	28	не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кальций сульфат дигидрату, кремний диоксиду(кварц), дигидроксида кальция, винной кислоте, натрию глюконату. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения:

Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Ротбанд – для высококачественного оштукатуривания ручным способом потолков и стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая ванные и кухни.

Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд – для высококачественного оштукатуривания ручным способом стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая ванные и кухни.

Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МП 75 – для высококачественного оштукатуривания механизированным способом потолков и стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая ванные и кухни.

Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МН Старт Ультра – для высококачественного оштукатуривания механизированным способом стен с твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая ванные и кухни.

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), ТУ 23.64.10-011-04001508-2020. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

Заключение: Продукция: Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Ротбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-Гольдбанд на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МП 75 на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения, Смесь сухая штукатурная КНАУФ-МН Старт Ультра на гипсовом вяжущем для внутренних работ механизированного нанесения соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11,19)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции — **Г. В. Васильева**, **Е. Л. Скворцова**

Руководитель (заместитель) органа инспекции — **В.Ю. Иванов**

Для экспертных заключений 16/2

ИК ПрофПоинт. Саратов. 2020. «В»